



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *
КНМ 77210062198601210602



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3 тел. 4-19-41, mail: gpn.bah@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 109/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
С РУССКИМ И КРЫМСКОТАТАРСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ"
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ОГРН 1159102042318;
ИНН 9104004609)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения заместителя начальника ОНД по Бахчисарайскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы Гайдаева
Алексея Викторовича о проведении выездной внеплановой проверки № 109 от
«11» октября 2021 года в период с «13» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г.
государственным инспектором Бахчисарайского района Республики Крым по
пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым старший лейтенант
внутренней службы Чмелёв Дмитрий Дмитриевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ «Вилинская СОШ №2» Зердебе А.С., заместитель директора по АХЧ Ваапов Р.Р.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Оборудовать территорию наружным противопожарным водоснабжением	ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СП 8.13130.2020 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. «Наружное противопожарное водоснабжение»	01.09.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **в сентябре 2022 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут :

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

директор А.С. Зуреве
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

AS
 (подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
 по Бахчисарайскому району УНДиПР
 ГУ МЧС России по Республике Крым
 старший лейтенант внутренней службы
 Чмелёв Д.Д.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
 руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Зердебе Алиме Сулеймановна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022