


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67 В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени
60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г. Керчь,
ул. Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,
р-н Советский, пгт Советский, ул. Пролетарская, д. 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru;
298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Руданского, д. 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru;
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru;
296108, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Дзержинского/ Октябрьская, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39,
e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 37/43,
тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог бактериологической
лаборатории ИЛЦ, Заместитель
руководителя ИЛЦ

А. К. Зинабединова
17.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-08/04096-02-26 от 17.04.2026

- Заказчик: Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел.: +7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rosпотреbnadzor.ru
- Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д. 10
- Наименование измерений: Освещенность в жилых и общественных зданиях
- Цель измерений, основание: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 13-00172 от 16.03.2026г.
- Место проведения измерений: Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе МБОУ «Мускатновская школа» Красногвардейского района Республики Крым, 297027, Крым Респ, р-н Красногвардейский, с. Мускатное, ул. 50 лет Октября, д. 1 А
- Дата и время измерений: 16.04.2026 с 10:00 до 11:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Мельник Г.П., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Джанкойского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
- Условия проведения измерений:
Метеоусловия: атмосферное давление 762 мм рт.ст.; температура воздуха 22 °С; относительная влажность 50 %;
- Дополнительные сведения: Период года: холодный период.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).
- НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
- Код измерений: 7.4594Ф 2026

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Прибор комбинированный люксметр + яркомер «ТКА-ПКМ»(02)	028135	$\pm 8 \%$	(10 – 200000) лк

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:

296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/Октябрьская, дом 30/21

14. Результаты измерений:

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминисцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Освещенность, лк	Допустимая
Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе МБОУ "Мускатновская школа" Красногвардейского района Республики Крым, с. Мускатное, ул. 50 лет Октября, д. 1 А						
1	Кабинет игровой № 113	Г- 0,8	Общее	Светильники светодиодные	550 ± 51	Не менее 300 лк
2	Кабинет игровой № 114	Г- 0,8	Общее	Светильники светодиодные	520 ± 48	Не менее 300 лк
3	Кабинет игровой № 115	Г- 0,8	Общее	Светильники светодиодные	470 ± 43	Не менее 300 лк
4	Кабинет игровой № 116	Г- 0,8	Общее	Светильники светодиодные	602 ± 56	Не менее 300 лк
5	Кабинет игровой № 117	Г- 0,8	Общее	Светильники светодиодные	392 ± 36	Не менее 300 лк

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ю.Ю.Бисарова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, группа по работе с заказчиками ИЛЦ, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-08/04096-02-26 от 17.04.2026